


PŘECHOD ŽELEZNICE ŽKM 20,46 VODOVODNÍM PŘÍVÁDČÍM ŘÁDEM P2



POTRUBÍ VODOVODNÍHO PŘÍVÁDČE PE100 RC SDR11 PN16 DN 90/8,2 mm
JE VEDENO POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ V CHRÁŇÁČCE PE – SDR11 DN 225 DL 18 m
PODCHOD BUDE PROVEDEN ŘÍZENÝM PROTÁKEM

Odpovědný projektant: STANISLAVA HRSTKOVÁ		VOTAS s.r.o. vodohospodářské služby	
Výpracoval: STANISLAV SADIL		Číslo zakázky: 004 / 2019	
Investor: OBEC VLASTĚJOVICE		Formát: 3 x A4	
Stupeň PD: DPS		Datum: 12 / 2019	
Místo stavby: k.ú. Vlastějovice, Kounice n.S., Horka n.S., Všebořice u D. Kralovic		Měřítko: SCHEMA	
Kroj: STŘEDOČESKÝ		Číslo výkresu: 12 / 2019	
Název stavby: VODOVOD PŘÍVÁDČÍ ŘAD PRO OBEC VLASTĚJOVICE		Číslo pořadí: 12 / 2019	
Název výkresu: KŘÍŽENÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ			
D5.2			