



UMÍSTĚNÍ VÝVODU V UZÁVĚŘ. POKLOPU

ŘEZ



POHLED DETAIL "A"



OZNAČ.	NÁZEV	ČSN	KS
1	VODIČ AY 6 mm ²		
2	TROUBA Z PVC NEBO PE		
3	SAMOLEPICÍ PÁSKA		
4	CIHLA PŘÍČNĚ DĚROVANÁ	722611	4
5	BETONOVÁ PATKA 400 x 400 x 350 mm		
6	UZÁVĚROVÝ POKLOP	136581	
7	OCELOVÁ TROUBA Ø 38 x 2,5 - 1900 mm	425715	
8	OZNAČENÍ NAPOJOVACÍHO VÝVODU		
9	MOSAZNÝ ŠROUB M6 x 40	021103	2
10	MOSAZNÁ PODLOŽKA M6	021701	10
11	MOSAZNÁ MATICE M6	021401	6
12	MOSAZNÝ ŠROUB M6 x 75	021103	1
13	IZOLAČNÍ DESKA (TEXGUMOID 150x50x8)		

Výškový systém: Bpv

<div>AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div>				Počet formátů	3 A4
				Datum	Říjen 2021
				Stupeň	DPS
				Zadávací číslo	2912
				Archivní číslo	2912
				Měřítko	Číslo výkresu D.1.10.8
Příloha: SO 10 Vodovod na Bystřím 2					
Identifikační vodič					
Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	<div>Projektové a inženýrské činnosti - vodovody</div>	
Šofářská Jitka	Bc.Ing. Pospíšilová	Bc.Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín O., Ph.D.		
<i>Šofářská Jitka</i>	<i>Pospíšilová</i>	<i>Pospíšilová</i>	<i>Vaculín O.</i>		
Místo stavby	k.ú. Trojanovice	Kraj Moravskoslezský			
Investor	Obec Trojanovice				
Akce - objekt					