

## Vystrojení ATS 2

### Zařízení

- |   |   |      |
|---|---|------|
| 1 | Čerpadlo Grundfos v nerezovém provedení s mechanickými ucpávkami<br>400 V, 50 Hz, 0,75 kW (pro jedno čerpadlo), CR 3-10 A-A-A-E-HQQE,   | 1 ks |
|   | Nerezový rám pro čerpadla a tlakovou nádobu   | 1 ks |
|   | Frekvenční měnič, vč. tlakového čidla<br>rozběh a řízení otáček motorů čerpadel, energetický úsporný režim,<br>automatické přizpůsobení parametrů měniče k motoru AUTOTUNING,<br>software v českém jazyce, programovatelný automat, bezpaměťové kontakty,<br>blokování proti chodu naprázdno, počítadlo provozních hodin, napojení na MaR | 2 ks |
| 2 | Ocelová membránová tlaková nádrž 200 l PN 10  | 1 ks |

### Potrubí a tvarovky z nerezové oceli (AISI 304/L TL. 2,00 mm)

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 3   | Točivá příruba pro přivařovací kroužek nebo lemový kroužek Typ 02<br>DN 80 mm (D x t = 84,0 x 2,0 mm) | 2 ks  |
|     | Lemový kroužek DN 80 mm (D x t = 84,0 x 2,0 mm)   | 2 ks  |
| 3.b | Potrubí svařované ve spoji pro PN 10, j.m. 1.4301<br>DN 80 (D x T 84,0 x 2,0 mm)                      | 3,0 m |

### Trouby a tvarovky přírubové z tvárné litiny PN10

- |   |  |      |
|---|--|------|
| 4 | Šoupátko s přírubami, s kolečkem<br>DN 80 L 180,0 mm   | 2 ks |
| 5 | Odvětrání šachty s PVC hlavicí, min. 2,0 mm tl., vč. tvarovek a armatur<br>DN 150 , nad terén cca 1 200 mm | 1 ks |
| 6 | Redukce DN 80 / 50 L 200   | 2 ks |
| 7 | Vodoměr SENSUS MeiStream Plus, Qn=40 m3/h, Qmin= 0,08 m3/h, DN 50,<br>L 200                                | 1 ks |
| 8 | Přírubový FF – KUS 8500 DN 50 L 100  | 2 ks |
| 9 | Přechodová příruba PE-příruba DN 80, např. Hawle č. 5500   | 2 ks |