



UMÍSTĚNÍ VÝVODU V UZÁVĚŘ. POKLOPU

ŘEZ



POHLED DETAIL "A"



OZNAČ.	NÁZEV	ČSN	KS
1	VODIČ AY 6 mm²		
2	TROUBA Z PVC NEBO PE		
3	SAMOLEPICÍ PÁSKA		
4	CIHLA PŘÍČNĚ DĚROVANÁ	722611	4
5	BETONOVÁ PATKA 400 x 400 x 350 mm		
6	UZÁVĚROVÝ POKLOP	136581	
7	OCELOVÁ TROUBA Ø 38 x 2,5 - 1900 mm	425715	
8	OZNAČENÍ NAPOJOVACÍHO VÝVODU		
9	MOSAZNÝ ŠROUB M6 x 40	021103	2
10	MOSAZNÁ PODLOŽKA M6	021701	10
11	MOSAZNÁ MATICE M6	021401	6
12	MOSAZNÝ ŠROUB M6 x 75	021103	1
13	IZOLAČNÍ DESKA (TEXGUMOID 150x50x8)		

Výškový systém: Bpv

Výpracoval			Zodpov.projektant	Hl. Ing. projektu	Vedoucí střediska	<div><div><div>AGPOL s.r.o.</div><div>Jungmannova 153/12</div><div>779 00 Olomouc</div><div>Česká republika</div></div><div><div>AGPOL</div><div></div></div></div>	
Šešliková Jitka			Bc. Ing. Pospíšilová	Bc. Ing. Pospíšilová	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
<i>Šešliková Jitka</i>			<i>Pospíšilová</i>	<i>Pospíšilová</i>	<i>Vaculín O.</i>		
Místo stavby			k.ú. Trojanovice	Kraj Moravskoslezský			Počet formátů
Investor			Obec Trojanovice				
Akce - objekt							
Projektové a inženýrské činnosti - vodovody							
			Zadákové číslo			DPS	
			Archivní číslo			2912	
Příloha: SO 11 Vodovod Za Lomnou					Měřítko	Číslo výkresu	
Identifikační vodič						D.1.11.8	