STAVEBNÍ VÝKRES ATS 2 HOREČKY

ŘEZ A-A´
M. 1:50



PŮDORYS
M. 1:50



VÝROBKY:

① ŽEBŘÍK Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI — ks 1
Š=300 mm, L= 2000 mm
KOTVÍCÍ PRVKY DO STĚN ZE ŽB MAT. NEREZ TŘ A2 — 3 PÁRY
KOTVY FIX M8-12-TŘ. A2 NEREZ — ks 6
+ TELESKOPICKÉ VÝSUVNÉ MADLO DL.1100 MM

② POKLOP Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, UZAMYKATELNÝ D400, s odvětráním
VEL. 900 x 900mm - VÝŠKA RÁMU 800mm
HMOTNOST S RÁMEM 55,0 kg — ks 1

③ KAPSOVÉ STUPADLO ZE ŠEDÉ LITINY
S NÁTĚREM
HMOTNOST: 7,5kg — ks 2

④ TĚSNĚNÍ POMOCÍ TĚSNÍCÍCH OBJÍMEK TAYLOR NAPŘ. OD
VÝROBCE RAVOL SPOL. S.R.O., KDY BUDOU POTŘEBA PRO UTĚSNĚNÍ DVOU OTVORŮ
O PRŮMĚRU 125 PRO DN 80 mm
2 x 9 TĚSNÍCÍCH SEGMETŮ TYPU TS300.

⑤ ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU ŠACHTY
PVC DN 150 dl. dle výkresu, 3 KOLENA 90st.,
VČ. TĚSNĚNÍ PROSTUPU STROPEM,
vč. NADZEMNÍHO NÁSTAVCE A VĚTRACÍ HLAVICE NAD TERÉNEM

⑥ BETONOVÝ BLOK 200 x 200 x 800 mm

⑦ BETONOVÝ BLOK 750 x 750 x 800 mm

LEGENDA

PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
HUTNĚNÝ ZÁSYP
ŠTĚRKOPÍSEK

LEGENDA:

A SKLADBA DNA SPODNÍ STAVBY
- ochranný nátěr proti účinku chemikálií-aplikovat na suchý podklad - 2x
- vyspravení podkladu dvousložkovou betonovou stěrkovou hmotou - 2 - 4 kg/m2
- spádová betonová mazanina ve spádu 2% (tj. 2cm/m) — tl. 50 mm
- železobetonová konstrukce dna jímky z betonu C30/37 - XA1 - XC3 — tl. 300 mm
- ochranná cementová mazanina — tl. 50 mm
- izolace proti vodě: ochranná textilie netkaná - 300 g/m2
  folie z PVC — tl. 2 mm
  ochranná textilie netkaná - 300 g/m2
- podkladní beton C12/15 výztuž 1x KARI SÍŤ AQ 60 - 6/100/100 mm krytí výztuže 30 mm — tl. 200 mm
- štěrkopísková stabilizační vrstva — tl. 250 mm

B SKLADBA VNĚJŠÍCH STĚN SPODNÍ STAVBY
- ochranný nátěr proti účinku chemikálií-aplikovat na suchý podklad - 2x - celkem
- vyspravení podkladu dvousložkovou betonovou stěrkovou hmotou - 2 - 4 kg/m2
- železobetonová konstrukce stěny jímky z betonu C30/37 - XA1 - XC3 — tl. 300 mm
- ochranná textilie netkaná - 300 g/m2
- hydroizolační fólie z PVC — tl. 2 mm
- ochranná textilie netkaná - 300 g/m2
- nopová fólie PE — tl. 0,5 mm

C SKLADBA PODLAHY NADZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU
- keramická dlažba šedá s epoxidovou spárovací hmotou s atestem na styk s pitnou vodou +lože - vrstva 30 mm
- vyrovnání povrchu modifikovanou cementovou hmotou, 1,6kg/m2/1mm vrstvy - vrstva 70 mm
- železobetonová konstrukce stropní desky z betonu C30/37 - XA1 - XC3 — tl. 300 mm
- vyspravení podkladu stěrkovou hmotou: 2-4 kg/m2
- ochranný nátěr proti účinku chemikálií-aplikovat na suchý podklad - 2x - celkem

D SKLADBA STROPU
- zásyp z prohozené zeminy
- nopová fólie PE — tl. 0,5 mm
- izolace proti vodě: ochranná textilie netkaná - 300 g/m2
  folie z PVC — tl. 2 mm
  ochranná textilie netkaná - 300 g/m2
- vyrovnání povrchu modifikovanou cementovou hmotou, 1,6kg/m2/1mm vrstvy - vrstva 70 mm
- železobetonová konstrukce stropní desky z betonu C30/37 - XA1 - XC3 — tl. 300 mm
- vyspravení podkladu stěrkovou hmotou: 2-4 kg/m2
- ochranný nátěr proti účinku chemikálií-aplikovat na suchý podklad - 2x - celkem

0,000 = 521,67 m n.m.

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Šošolíková Jitka	Bc. Ing. Pospíšilová	Bc. Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín Ondřej Ph.D.	

Místo stavby	k.ú. Trojanovice, Kraj Moravskoslezský	Počet formátů	3A4
Investor	Obec Trojanovice	Datum	Říjen 2021
Akce - objekt	Projektové a inženýrské činnosti - vodovody	Stupeň	DPS
		Zakázkové číslo	2912
		Archivní číslo	2912
Příloha: SO 01 - Vodovod Horečky	Stavební výkres ATS 2 Horečky	Měřítko 1 : 50	Číslo výkresu D.1.1.16