KŘIŽENÍ S VODNÍM TOKEM POTOKU LUBINA km 0,306 - 0,344 dl. 38,0 m - ŘAD V4

PŮDORYS
M 1:100



ŘEZ A-A´
M 1:100



ŘÍZENÝ PROTLAK
Křížení vodního toku Lubina
km 0,306 - 0,344 dl. 38,0 m
Chránička PE 100 RC SDR 17, 225,0x13,4
Bezvýkopové uložení

LEGENDA

1 KLUZNÉ OBJÍMKY VÝŠKY 45 mm, ROZTEČ MEZI OBJÍMKAMI 1,5 m
NA KONCÍCH CHRÁNIČKY ZDVOJENÉ - 28 ks SEGMENTŮ

2 MANŽETA NA UZAVŘENÍ KONCE CHRÁNIČKY 225/90 - 2 ks
VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ ELEKTRONAVRTÁVKAMI 2 ks
(PŘÍP. VÝŠKOVÉ KOLENO K22st

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Ing. Jan Krzywon	Bc.Ing. Pospíšilová	Bc.Ing. Pospíšilová	Ing.Vaculín Ondřej Ph.D.	
Místo stavby	k. ú. Trojanovice	Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů: 3 A4
Investor	Obec Trojanovice			Datum: Srpen 2021
Akce - objekt	Projektové a inženýrské činnosti - vodovody			Stupeň: DPS
				Zakázkové číslo: 2912
				Archivní číslo: 2912
Příloha: SO 04 Vodovod Pod Radholtám	Výkres křížení vodního toku Lubina			Měřítko: 1:100 / Číslo výkresu: D.1.4.12