

Stavba : Projektové a inženýrské činnosti - vodovody

Objekt : SO 03 – Vodovod Ke Kolářům

Výpis potrubí tvarovek a armatur

1. Potrubí a tvarovky z plastů:

1.1. Potrubí z PE a tvarovky pro potrubí z PE :

Potrubí PE100 RC SDR 11

D x t = 90 x 8,2 327,0 m

Tvarovky pro potrubí PE100 RC

Lemový nákrůžek

D x t = 90 x 8,2 mm 3 ks

Volná příruba

D x t = 90 x 8,2 mm 3 ks

Koleno SDR 11

KOLENO 90 x 8,2 mm - 11° 2 ks

KOLENO 90 x 8,2 mm - 45° 2 ks

Elektrospojka SDR 11, PE 100

D 90 55ks

2. Tvarovky přírubové z tvárné litiny

Přírubová tvarovka s přírub. odbočkou T-kus

DN 80/80 1 ks

Přírubové koleno s patkou N

DN 80 1 ks

3. Armatury

Šoupátka pro pitnou vodu, tvárná LT, PN16

DN 80 1 ks

Poklop šoupátkový

1 ks

Zemní souprava pro šoupátka, teleskopická (1,3-1,8 m)

DN 80 1 ks

Hydrant podzemní s dvojčinným uzávěrem , tvárná LT , PN16

DN 80, krycí výška 1,5 m 1 ks

Poklop hydrantový

1 ks

4. Ostatní konstrukce

Orientační sloupky	1 ks
Orient. tabulky pro šoupátka a hydranty	2 ks
Výstražná folie	25 m
Identifikační vodič	340 m
Betové bloky	6 ks

Olomouc, říjen 2021

Vypracoval: Jitka Šošolíková