





PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV



ÚT – VĚTEV Č. 1 – ZPÁTEČKA
OCEL DN 50
ÚT – VĚTEV Č. 1 – PŘIVOD
OCEL DN 50

- K1 – K3 – PLYNOVÝ KOTEL
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL BAXI LUNA DUO–TEC MP 1.50
- EN1– EXPANZNÍ NÁDOBA
REFLEX N 100/6BAR O OBJEMU 100 L
- Z1 – ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍK TV OKC 300 NTRR O OBJEMU 300 L (STÁVAJÍCÍ)
- EN2 – EXPANZNÍ NÁDOBA TV
REFIX DD33 O OBJEMU 33 L PN10 (STÁVAJÍCÍ)

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:**
- 1 – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LUNA DUO–MP+ 1.50 (K1–MASTER)
 - 2 – ANULOID HVDT II (8M3/HOD)
 - 3 – KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
 - 4 – ARMATURA PRO PŘÍMÉ DOPLŇOVÁNÍ Z ROZVODŮ PITNÉ VODY (NAPŘ. REFLEX FILLSET FKV)
 - 5 – AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ VODY (NAPŘ. FILL CONTROL PLUS)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÁCLAV REMUTA				 <div>PETR WAGNER M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274</div>			
VYPRACOVAL		PETR WAGNER							
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: LUBENEC							
INVESTOR: OBEC LUBENEC, PODBOŘANSKÁ 51, 439 83 LUBENEC									
AKCE REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH KOTELN Č.P. 206, 231, 232, 233, 234, OBEC LUBENEC									
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ						FORMÁT: A3		DATUM: 03/2023	
						STUPEŇ: DPS + DSPS			
OBSAH VÝKRES PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV						ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023P079–1			
						MĚŘÍTKO: 1:50		ČÍSLO VÝKRESU: P079–D.1.4.4–03	