



IZOMETRIE – ROZVODU PLYNU

K1, K2 – PLYNOVÝ KOTEL  
VÝROBCE: BAXI  
TYP: LUNA DUO–TEC MP 1.50  
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 5,0–45 kW PŘI 80/60°C  
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 4,90 m3.h–1  
ÚČINNOST JMENOVITÁ PŘI 80/60°C 97,2%



LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — STÁVAJÍCÍ ROZVOD STL PLYNOVODU
- + — + — + — STÁVAJÍCÍ ROZVOD NTL PLYNOVODU
- + — + — + — NOVÝ ROZVOD PLYNU
- — — — — STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- — — — — NOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÁCLAV REMUTA		 PETR WAGNER M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274
VYPRACOVAL		PETR WAGNER		
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: LUBENEC		
INVESTOR: OBEC LUBENEC, PODBOŘANSKÁ 51, 439 83 LUBENEC				
AKCE REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH KOTELN Č.P. 206, 231, 232, 233, 234, OBEC LUBENEC				
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ				
OBSAH VÝKRES IZOMETRIE – ROZVODU PLYNU				
FORMÁT:		A3		DATUM: 03/2023
STUPEŇ:		DPS + DSPS		
ČÍSLO ZAKÁZKY:		2023P079–3		
MĚŘÍTKO:		1:50		ČÍSLO VÝKRESU: P079–D.1.4.2–03