



IZOMETRIE – ROZVODU PLYNU

K1, K2 – PLYNOVÝ KOTEL
VÝROBCE: BAXI
TYP: LUNA DUO–TEC MP 1.50
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 5,0–45 kW PŘI 80/60°C
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 4,90 m3.h–1
ÚČINNOST JMENOVITÁ PŘI 80/60°C 97,2%



LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — STÁVAJÍCÍ ROZVOD STL PLYNOVODU
- + — + — + — STÁVAJÍCÍ ROZVOD NTL PLYNOVODU
- + — + — + — NOVÝ ROZVOD PLYNU
- — — — — STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- — — — — NOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	
VYPRACOVAL	PETR WAGNER	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: LUBENEC	
INVESTOR: OBEC LUBENEC, PODBOŘANSKÁ 51, 439 83 LUBENEC		
AKCE REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH KOTELN Č.P. 206, 231, 232, 233, 234, OBEC LUBENEC		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ		
OBSAH VÝKRES IZOMETRIE – ROZVODU PLYNU		
<div><div></div><div>PETR WAGNER M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274</div></div>		
FORMÁT: A3	DATUM: 03/2023	
STUPEŇ: DPS + DSPS		
ČÍSLO ZAKÁZKY:	2023P079–2	
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	P079–D.1.4.2–03