



PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV





K1, K2 – PLYNOVÝ KOTEL
VÝROBCE: BAXI
TYP: LUNA DUO-TEC MP 1.50
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 5,0–45 kW PŘI 80/60°C
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 4,90 m3.h-1
ÚČINNOST JMENOVITÁ PŘI 80/60°C 97,2%

LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — STÁVAJÍCÍ ROZVOD STL PLYNOVODU
- + — + — + — STÁVAJÍCÍ ROZVOD NTL PLYNOVODU
- + — + — + — NOVÝ ROZVOD PLYNU



ODVODUŠNĚNÍ OD KOTLŮ
VYVEDENO DO VENKOVNÍHO PROSTORU
MIN VÝŠKA OD ZEMĚ 2,5M

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÁCLAV REMUTA			 <div>PETR WAGNER M.J. HUSA 539/22, 43401 MOST IČ: 87245205, TEL.: 776 164 274</div>	
VYPRACOVAL		PETR WAGNER				
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: LUBENEC				
INVESTOR: OBEC LUBENEC, PODBOŘANSKÁ 51, 439 83 LUBENEC						
AKCE REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH KOTELN Č.P. 206, 231, 232, 233, 234, OBEC LUBENEC						
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					FORMÁT: A3	DATUM: 03/2023
D.1.4.2 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ					STUPEŇ: DPS + DSPS	
					ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023P079-1	
OBSAH VÝKRES					MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: P079-D.1.4.2-02
PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY 1.NP – NOVÝ STAV						