


# Hromosvod

1:100



Provedení hromosvodu musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ČSN 33 1390.

Zemní odpor jednotlivého svodu nemá přesahovat 15 Ohmů.

Zemní odpor celé uzemňovací soustavy nemá přesahovat 2 Ohmy.

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	<b>VALPROJEKT</b> Ing. Miloslav Landa 441 01 Podbořany, Partyzánská 93 IČO: 10439625	
Ing. Landa				
Investor:	Obec Lubenec, Podbořanská č.p.51		Místo:	Lubenec
Akce:	Šicí dílna Lubenec		Datum:	11/2011
			Zak. číslo:	
Obsah:	Hromosvod		Měř.:	1:100
			Č.výkr.:	2