



Řez II-II

Řez III-III



- a Podkladní beton C 12/15
- b Železobetonová monolitická konstrukce dna a stěn
- c Železobetonová monolitická nebo prefa konstrukce stropu
- d Poklop litinový, světlý otvor 600/600mm, pro zatížení dle tř. B125
- e Šachtová vložka pro potrubí PP UR2
- f Pracovní spára, těsnící plech

DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář TÁBOR, Luční 335 tel. 381 234 203		Akce: Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž	
Investor:	Město Soběslav	Stupeň:	č. paré:
Název výkresu:	Sedimentační nádrž Výkres tvaru	DUR-DSP	č. výkresu: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">03</div>
		Měřítko: 1 : 50	
Zpracoval:	Ing. Pavel Douša	Datum:	08/2017