

## MATEŘSKÁ ŠKOLKA CERHENICE

### PROVOZNÍ ODBĚR - ENERGETICKÁ BILANCE

Druh odběru	Pi (kW)	s	Ps (kW)
Osvětlení	13,4	0,60	8,04
Slaboproud	1,0	0,70	0,70
Výpočetní technika	2,0	0,70	1,40
Gastro	45,3	0,60	27,18
Vzduchotechnika	9,3	0,70	6,51
Ostatní	7,0	0,40	2,80
Mezisoučet	78,0		46,63
Soudobost mezi skupinami		0,80	
Celkem	78,0		37,30

Pi - předpokládaný instalovaný příkon jednotlivých odběrů v kW

s - předpokládaná soudobost jednotlivých odběrů

Ps - celkový soudobý příkon jednotlivých odběrů v kW

Výpočtový proud **59,9** A

Doporučené jištění před elektroměrem **3x 63** A

Vypracoval : ing. Zdeněk Böhmi

Praha, únor 2016