



LEGENDA ZDROJE :

ZDROJ VYTÁPĚNÍ :

TČ - TEPELNÉ ČERPADLO

- systém VZDUCH - VODA
- konkrétně navrženo IVT AIR X 50

- topný výkon : max. 4,88 kW
- elektrický příkon : max. 2,3 kW

- hladina akustického výkonu : 54 dB
- hladina akustického tlaku v 1 m : 41 dB

ZDROJ TUV :

AN - ZÁSOBNÍK součástí systému TČ

- kompletní vnitřní jednotka IVT Air Modul
- nerezový zásobník teplé vody o objemu 185 l

- vestavěný elektrokotel o výkonu 3-9 kW

- nízkoenergetické oběhové čerpadlo

POZNÁMKY:

- TEPELNÝ SPÁD PRO NÍZKOTEPLTNÍ OTOPNÁ TĚLESA 45/35°C
- POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - OTOPNÁ TĚLESA
- V KOUPELNĚ BYTU č.3 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX LINEÁR
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KORADO VENTIL KOMPAKT
- NA SYSTÉM VYTÁPĚNÍ BUDE ZPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Tato dokumentace je zpracována a svým rozsahem a podrobnostmi řešení určena jako příloha pro vydání povolení stavby. Na jejím základě si stavebník, případně zhotovitel stavby zajistí zpracování dokumentace pro provedení stavby

VOCHOV 292, 330 23 Nýřany
tel.: 723 070 936
e-mail: info@projektysvejkovsky.cz

www.projektysvejkovsky.cz



Projekty Svejkovský

PROJEKTANT : Jan SVEJKOVSKÝ, ČKAIT 0202037, IČO : 07676433
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 29 za účelem změny
v užívání části budovy - realizace tří bytových jednotek

MÍSTO : k.ú. Mlečice, objekt č.p. 29
parc.č.st. 48/2, 2129 a 220/1

DATUM : VI / 2019

STUPEŇ PD : SPOLEČNÉ POVOLENÍ

INVESTOR : Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

MĚŘÍTKO : 1 : 100

FORMÁT : A3

VÝKRES : SCHÉMA VYTÁPĚNÍ

VÝKRES Č. : 15