DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
na základě dotazu uchazeče

pro zakázku mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ"), zakázka malého rozsahu

Název veřejné zakázky: Výměna osvětlení za LED osvětlení – ELMER, spol. s r.o.
Evidenční číslo zakázky: 637928

Název zadavatele:	ELMER, spol. s r.o.
Sídlo zadavatele:	Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
IČ/DIČ:	48151548/CZ48151548
Statutární zástupce:	Ing. Zdenka Meldová - jednatelka
Kontaktní osoba:	Václav Bruckner
E-mail:	bruckner@elmertex.cz
Tel.:	+ 420 605 270 009

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK, včetně přesného znění požadavku uchazečů a tyto dodatečné informace poskytne všem známým dodavatelům. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/elmer-spol-s-r-o

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dne 13. 5. 2016 obdržel dva dotazy od jednoho dodavatele:

Dodavatel A – dotaz č. 1

1. **Je nutné, aby u svítidel pro osvětlení venkovních prostor byl index podání barev 80 Ra a vyšší. Toto zadání velmi omezuje výběr certifikovaných svítidel.**

Odpověď zadavatele:
Ano, je to nutné. Máme špatné zkušenosti s místní hygienou, která toto požaduje.

Dodavatele A – dotaz č. 2

2. **U zářivkových svítidel je požadavek odpojení elektrických předřadníků. U námi dodávaných trubic není nutný zásah do svítidla, tudíž svítidlo neztrácí certifikaci. Dotaz zní, zda musím elektrické předřadníky odpojovat.**

Odpověď zadavatele:
Ano chceme, aby došlo k odpojení stávajících el. předřadníků dle zadání. U stávajících svítidel je požadováno jejich kompletní vyčištění a to je možné pouze při rozebrání celého svítidla právě při pracích na odpojování daných předřadníků.

Zadavatel upřesňuje níže uvedené body zadávací dokumentace:

1) **Zadavatel nestanovil novou lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel neprovedl žádné úpravy zadávacích podmínek.** Otevírání obálek se uskuteční 31. 5. 2016 v 10:05 hod.

Ve Velkém Poříčí dne 16. 5. 2016

.....
Ing. Zdenka Meldová - jednatelka