



Zakázka na stavební práce zadávaná sektorovým zadavatelem pod názvem:

„Horkovodní výměňková stanice“

Zakázka je součástí projektu „Horkovodní výměňková stanice SAKO a vyvedení výkonu“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) prioritní osa 3, Tematický cíl 4, Investiční priorita 4g, Specifický cíl 3.5 (Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem) identifikačního čísla žádosti 4iBp1P, registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007056.

Zadavatel je sektorovým zadavatelem podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). Zadávací řízení není vedeno podle tohoto Zákona, ale je vedeno postupem podle „pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo Zákona (červen 2016)“ (dále jen „Pravidla“) platnými pro žadatele a příjemce dotace z programu OP PIK.

Ve vztahu k Pravidlům se jedná o zakázku s hodnotou větší než hodnota nadlimitní zakázky na dodávky a služby pro sektorové zadavatele.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 15

Ve smyslu ustanovení § 49 odstavec (4) Zákona a podle článku 20) Pravidel, zadavatel sděluje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz 31: Rozpočet 036_5_Z16092-DPS-D2-1032_Výkaz výměr Měření – chápe uchazeč správně, že níže uvedené položky v tomto rozpočtu se neoceňují, jelikož jsou dle TZ součástí rozpočtů elektro?

59	Frekvenční měnič OČL1	1	soubor
60	Frekvenční měnič OČL1	1	soubor
69	Frekvenční měnič OČL2	1	soubor
70	Frekvenční měnič OČL2	1	soubor
79	Frekvenční měnič OČL3	1	soubor
80	Frekvenční měnič OČL3	1	soubor
107	Frekvenční měnič OČB1	1	soubor
108	Frekvenční měnič OČB1	1	soubor
117	Frekvenční měnič OČB2	1	soubor
118	Frekvenční měnič OČB2	1	soubor
127	Frekvenční měnič OČB3	1	soubor
128	Frekvenční měnič OČB3	1	soubor

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje mít k dispozici v řídicím systému informaci o aktuální frekvenci frekvenčního měniče a o aktuálních otáčkách motoru. V zadávací dokumentaci bylo uvažováno, že tyto informace budou po komunikaci vyčítány z frekvenčního měniče. Jestliže uchazečem nabízený frekvenční měnič je schopen tyto informace poskytnout, pak se uvedené položky ve výkazu měření „036_5_Z16092-DPS-D2-1032_Výkaz výměr Měření“ neoceňují. Jestliže uchazečem nabízený frekvenční měnič tyto informace není schopen poskytnout, musí být tyto informace získány jiným způsobem (např. měřením otáček přímo na stroji apod.), pak se uvedené položky ocení cenou snímače dané veličiny.

V Brně dne 19. října 2016 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele