



Zakázka na stavební práce zadávaná sektorovým zadavatelem pod názvem:

„Horkovodní výměňková stanice“

Zakázka je součástí projektu „Horkovodní výměňková stanice SAKO a vyvedení výkonu“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) prioritní osa 3, Tematický cíl 4, Investiční priorita 4g, Specifický cíl 3.5 (Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem) identifikačního čísla žádosti 4iBp1P, registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007056.

Zadavatel je sektorovým zadavatelem podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). Zadávací řízení není vedeno podle tohoto Zákona, ale je vedeno postupem podle „pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo Zákona (červen 2016)“ (dále jen „Pravidla“) platnými pro žadatele a příjemce dotace z programu OP PIK.

Ve vztahu k Pravidlům se jedná o zakázku s hodnotou větší než hodnota nadlimitní zakázky na dodávky a služby pro sektorové zadavatele.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 8

Ve smyslu ustanovení § 49 odstavec (4) Zákona a podle článku 20) Pravidel, zadavatel sděluje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz 13: V předaném souboru 2.1_ZI6092-DPS-1117_Přehled nákladů PS a SO je uvedeno požadované rozdělení pro díl D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení - část **PS 412.1, PS 412.2, PS 412.3, PS 412.4** následovně:

2	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení			
	PS 412.1 Demontáže a přeložky	-	-	-
	PS 412.2 Výměňková stanice	-	-	-
	PS 412.3 Vnější potrubní rozvody	-	-	-
	PS 412.4 Technologické ocelové konstrukce	-	-	-
2.1	Výkaz výměr PS 412.2 Výměňková stanice	0,00	0,00	0,00
	Celkem za PS 412.1, PS 412.2, PS 412.3, PS 412.4	0,00	0,00	0,00
	PS 412.5 Napájení elektrickou energií	0,00	0,00	0,00
2.2	Výkaz výměr PS 412.5 Napájení elektrickou energií	0,00	0,00	0,00
	PS 412.6 Provozní rozvod silnoprůdu	0,00	0,00	0,00
2.3	Výkaz výměr PS 412.6 provozní rozvod silnoprůdu	0,00	0,00	0,00
	PS 412.7 Měření a regulace a ASŘ	0,00	0,00	0,00
2.4	Výkaz výměr PS 412.7 Měření a regulace a ASŘ	0,00	0,00	0,00

Struktura předaných výkazů výměr uvedených ve složce 2.1 PS 412.1 - PS 412.4 (vč. opravených z dodatečných informací) ovšem strukturně součtového řádku 2.1. Výkaz výměr PS 412.2 Výměňková stanice neodpovídá :

Struktura složky 2.1 PS 412.1 - PS 412.4 :

02a 036_7_ZI6092-DPS-D2-1034_Výkaz výměr Izolace

036_1_ZI6092-DPS-D2-1028_Výkaz výměr SaZ

036_2_ZI6092-DPS-D2-1029_Výkaz výměr Přeložky

036_3_ZI6092-DPS-D2-1030_Výkaz výměr Nátěry

036_5_ZI6092-DPS-D2-1032_Výkaz výměr Měření

036_6_ZI6092-DPS-D2-1033_Výkaz výměr Armatury

04a 036_4_ZI6092-DPS-D2-1031_Výkaz výměr Potrubí_1

Žádáme zadavatele o potvrzení, že cena uvedená v řádku **Celkem za PS 412.1, PS 412.2, PS 412.3, PS 412.4** bude dána součtem uvedených dílčích výkazů výměr z adresáře 2.1 PS 412.1 - PS 412.4.



Odpověď zadavatele:

Ano, uvedená cena je dána součtem uvedených výkazů výměr. Obsah položky 2.1 je mimo jiné definován seznamem 2_Z16092-DPS-1117_D.2 a seznamem 2.1_Z16092-DPS-D2-1113_PS 412.1-PS 412.

V Brně dne 16. září 2016 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele