

Lubomír Klodner  
Rohozná 366  
569 72 Rohozná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 2.3.2017

NAŠE ZNAČKA

1091925189

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 462 113 162

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č. Třebová / 8.3.2017

**Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.**

**Pro akci: „Parkoviště u bytového domu čp. 570 - 571, ul. E. Beneše v Poličce“**

Dobrý den,

Dne 2.3.2017 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Parkoviště u bytového domu čp. 570 - 571, ul. E. Beneše v Poličce“ v ochranném pásmu distribuční soustavy (**podzemního kabelového vedení NN a VN 6kV**) v provozování ČEZ Distribuce, a.s.

**S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN a VN 6kV souhlasíme za těchto podmínek:**

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN a k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a VN, uzemňovací soustavy a dalších zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- v případě poruchy kabelu NN a VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02


- uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- v místech nad kabely NN a VN 6kV je nutné silové kabelové vedení uložit do kabelových žlabů či chrániček (pokud tomu tak již není)
  - podzemní kabelové vedení NN a VN 6kV nesmí být dotčeno žádnou stavbou, obrubníkem či základem v zemi a nesmí být snížena hloubka uložení kabelů; v opačném případě požádejte o přeložku EZ v kolizi se stavbou, dle Zákona 458/2000 Sb.
  - v případě nejasností bude nutné ověřit polohu a hloubku uložení kabelů NN či VN 6kV ručně kopanými sondami
  - v místě parkoviště musí být kabely NN a VN 6kV uloženy v hloubce min. 1 metr

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 800 850 860 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / OS Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s., před jejím záhozem či po provedení ručně kopaných sond pro ověření hloubky a polohy kabelu, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / OS Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02