

Správce místních komunikací

Se sídlem:

Jiráskova 977

572 01 Polička

Tel: 468 002 056

IČ: 647 88 253

DIČ: CZ 647 88 253

Společnost zapsána v OR vedeném KS

Hradec Králové, odd. C, vložka 9438

Lubomír Klodner

Projektová a inženýrská kancelář

569 72 Rohozná

Č.j.: 21 / 2017/JO

Vyřizuje : Ing. Jozef Opina
mobil : 604 947 881

Polička dne : 03.03.2017

Věc : Vyjádření k provádění výkopových prací na místních komunikacích, chodnících a travnatých plochách.

Akce : Polička – Ulice E. Beneše – Parkoviště u bytového domu č.p. 570-571

- V uvedeném zájmovém prostoru se nachází dešťová kanalizace (odvodnění komunikace) – v případě poškození budeme trvat na opravě dešťové kanalizace a uvedení do původního stavu

Vaše firma, investor, která bude realizovat výše uvedenou akci je povinna učinit následující:

Při zásahu do tělesa místní komunikace, chodníku a zeleného pásu:

- Uvést povrchy narušených komunikací, chodníků a zelených pásů do původního stavu celé na svůj náklad
- Zásah do tělesa místní komunikace a chodníku bude proveden jen v nejnutnějším rozsahu
- Bude provedeno proříznutí krytu místní komunikace
- Zásyp výkopu bude proveden po vrstvách a řádně hutněn. V zeleném pásu poslední vrstvu zasypat ornici a zaset.
- Doložit zápisem ve stavebním deníku, způsob zhutnění zásypu, druh a výšku použitého materiálu krytu komunikace
- Provést zkoušku hutnosti zásypu dle přiloženého technologického postupu a doložit protokolem o zhutnění překopu
- V travnatých plochách uložit odděleně zeminu výkopu, aby bylo možno oddělit ornici od podorničních vrstev
- Na zásah stavby do místní komunikace si investor vyžádá souhlas správce místních komunikací ke způsobu přechodu / překop, protlak /
- Vydáváme souhlas k překopu místní komunikace. Práce budou probíhat pouze s krátkodobým – dočasným omezením provozu na komunikaci a žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa.
- Komunikace bude provizorně upravena zasypáním a zhutněním překopu a v termínu stanoveném v rozhodnutí Silničního správního úřadu bude konečná úprava místa zásahu předána správci komunikací.

- Předání stavby se zásahem v místních komunikacích a zeleném pásu se vyznačí do stavebního deníku. Správce tyto práce převezme podpisem ve stavebním deníku ke každému zásahu, případně vydá jiný zápis a to v termínu určeném v Rozhodnutí Silničního správního úřadu pro provizorní a konečnou úpravu povrchů
- **Na propadnutí povrchu po výkopu bude poskytnuta záruka po dobu 48 měsíců od uvedení povrchu do původního stavu**
- Případné odkrytí žulové nebo kamenné dlažby pod asfaltovým povrchem je stavebník povinen nahlásit a dlažbu předat správci komunikací
- **Úprava povrchů vozovek a chodníků bude řešena dle přiloženého technologického postupu. Stav před úpravou povrchů doložit fotodokumentací. Spáry řezů asfaltu budou překryty asfaltovou páskou.**
- **Není povoleno provádět povrch z obalovaného kameniva – recyklátem**
- Při zabudování pevných překážek do povrchu chodníku musí být zabezpečena průjezdnost z důvodu zimní údržby
- Zemní práce do vzdálenosti 2m od paty kmene budou prováděny výhradně ručně
- Při zemních pracích nesmějí být přetnuty ani poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm; kořeny do max. průměru 3 cm, které je nezbytné přerušit, je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit; kořeny o průměru větším než 2 cm přetnuté při provádění prací budou ošetřeny prostředky na ošetření ran
- Obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním, zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů
- Bude řešena ochrana dlažby před poškozením kořenovým systémem stromů – např. propustná proti kořenová fólie
- **V zimním období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku, není povoleno provádět výkopové práce na místních komunikacích a v travnatých plochách**

Vaše firma, investor, která bude realizovat výše uvedenou akci, je dále povinna učinit následná opatření a plnit podmínky :

- **respektovat při výkopových pracích nosnost místních komunikací, tzn.: nevjíždět mechanismy na místa pro provoz mechanismů neuzpůsobená**
 - **komunikace zanesené stavebním a jiným odpadem budou průběžně čištěny a udržovány tak, aby nevznikla zhoršená schůdnost a sjízdnost a po skončení prací bude provedeno kompletní vyčištění a umytí komunikací.**
1. **Příslušný Stavební úřad žádáme, aby naše podmínky zařadil do územního rozhodnutí, případně stavebního povolení uvedené stavby.**
 2. **Příslušný Silniční správní úřad žádáme, aby naše podmínky zařadil do rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace.**

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání a jeho kopii zařad'te do všech par projektů.


TEB

T. E. S. s.r.o.
Jiráskova 977, 572 01 Polička
IČO: 647 88 253, DIČ: CZ64788253

.....
Správce komunikací


Návrhy technologií provádění oprav překopů městských komunikací a chodníků.

Vedlejší ulice málo zatížené provozem.



VARIANTA S PŘEFRÉZOVÁNÍM

Hlavní a provozem zatížené ulice.



03-03-2017



T. E. S. s.r.o.
Jiráskova 977, 572 01 Poltářka
IČO: 647 88 253 DIČ: CZ64788253

Handwritten signature