

Lubomír Klodner
Rohozná 366
569 72 Rohozná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 14.3.2017

NAŠE ZNAČKA

1092072062

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 462 113 162

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č. Třebová / 15.3.2017

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: „Parkoviště u bytového domu čp. 570 - 571, ul. E. Beneše v Poličce“

Dobrý den,

Dne 14.3.2017 jsme obdrželi Vaši další žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Parkoviště u bytového domu čp. 570 - 571, ul. E. Beneše v Poličce“ v ochranném pásmu distribuční soustavy (**podzemního kabelového vedení NN a VN 6kV**) v provozování ČEZ Distribuce, a.s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN a VN 6kV souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN a k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a VN, uzemňovací soustavy a dalších zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu NN či VN 6kV musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- v případě poruchy kabelu NN a VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02


- uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- v místech nad kabely NN a VN 6kV je nutné silové kabelové vedení uložit do kabelových žlabů či chrániček (pokud tomu tak již není)
 - podzemní kabelové vedení NN a VN 6kV nesmí být dotčeno žádnou stavbou, obrubníkem či základem v zemi a nesmí být snížena hloubka uložení kabelů; v opačném případě požádejte o přeložku EZ v kolizi se stavbou, dle Zákona 458/2000 Sb.
 - v místě parkoviště a rozšířené místní komunikaci s asfaltovým povrchem musí být kabely NN a VN 6kV uloženy v hloubce min. 0,7 metru, přičemž nesmí být narušeno jejich uložení a musí zůstat nedotčeny v původní rostlé zemině, do výšky min. 0,3 m nad nimi, a pod betonovou zámkovou dlažbou a asfaltem musí být zabezpečeny další zpevněnou vrstvou pro jejich bezpečné přeježdění
 - vzdálenost nejbližšího pláště kabelu NN či VN 6kV musí být min. 0,5 metru od betonového základu a obrubníku, přičemž veškeré zemní práce v jejich ochranném pásmu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace

Před zahájením projekčních a následně zemních prací požádejte o vytýčení stávajícího podzemního zařízení NN a VN 6kV, příp. ověření jejich přesné polohy a hloubky uložení ručně kopanými sondami, v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 800 850 860 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / OS Svitavy (dle platného vyjádření/sdělení).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s., před jejím záhozem či po provedení ručně kopaných sond pro ověření hloubky a polohy kabelu, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / OS Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí těchto kabelů.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02