



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Svitavy
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPE-23272-1/ČJ-2017-170906

Svitavy 24. března 2017
Počet stran: 2

Lubomír Klodner
projektová a inženýrská kancelář
569 72 Rohozná 366

Technický návrh na akci: "Rozšíření parkoviště za bytovým domem č.p. 810-811, ul. M. Bureše v Poličce" - STANOVISKO.

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát byla dne 20.3.2017 doručena Vaše žádost o stanovisko k technickému návrhu na akci: "Rozšíření parkoviště za bytovým domem č.p. 810-811, ul. M. Bureše v Poličce".

Policie České republiky, Územní odbor, Dopravní inspektorát Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1, odst. 9, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

s o u h l a s í

ve smyslu ust. § 16 odst. 2, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění s předloženým technickým návrhem na akci: "Rozšíření parkoviště za bytovým domem č.p. 810-811, ul. M. Bureše v Poličce" na místní komunikaci ulice M. Bureše v intravilánu města Polička při dodržení těchto podmínek:

1) Při realizaci akce budou dodrženy ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací, ČSN 736056 + Z1 - odstavné a parkovací plochy, vyhláška MDS č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a také TP 170 - Navrhování pozemních komunikací.

Purkyňova 1907/2
568 14 Svitavy

Tel.: 974 578 258
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

- 2)** Akce musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Napojení na stávající stav musí být pez přebýšení.
- 3)** Kolmá parkovací stání budou realizována dle podmínek ČSN 736056 - odstavné a parkovací plochy s tím, že v místě budou vyznačena pouze kolmá stání vodorovným DZ V10b-"Stání kolmé".
- 4)** Rozměry kolmých parkovacích stání musí být v min. šířce 2,50 m s rozšířením krajních stání o 0,25 m s délkou 5,00 m.
- 5)** Příčný sklon parkovacích stání nesmí překročit 5% a podélný 3%. Plocha parkovacích stání s nepropustnou vrstvou musí být vhodným způsobem odvodněna (TP83-Odvodnění pozemních komunikací).
- 6)** Při realizaci nového dopravního značení budou dodrženy TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK.
- 7)** Nové dopravní značení bude instalováno od data určeného "Stanovením dopravního značení", které vydá příslušný silniční správní úřad po předložení písemného stanoviska Policie ČR, DI Svitavy zejména k atributům a podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o Stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.
- 8)** Pokud při akci dojde k omezení na předmětné komunikaci, bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Policie ČR, Dopravního inspektorátu Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků.
- 9)** Žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bude podána v době, kdy bude znám termín provedení stavby a jméno zodpovědné osoby za rozmístění přenosného značení.
- 10)** Písemné závazné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Svitavy bude třeba také k rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání komunikace ve smyslu ust. § 25, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění z důvodu NOVÉHO umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech na podkladě § 25 odst. 6 písm. d) cit. zákona NEBO umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2. cit. zákona NEBO při provádění stavebních prací na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. cit. zákona.
- 11)** Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

Zpracoval: por. Bc. Martin Pavliš
komisař

npor. Mgr. Drahomíra Zelená
vedoucí DI