

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace a vytápění Město Zákupy

Zadavatel: **Město Zákupy**
Sídlo: Borská 5, 471 23 Zákupy
IČO: 00261114
Zastoupený: Ing. Radek Lípa – starosta obce

Město Zákupy, zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, vyhlášené dne 29. 11. 2017, tímto v reakci na dotaz poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace (dříve „dodatečné informace“). Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje všem známým účastníkům zadávacího řízení a současně jej uveřejňuje na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm asfaltobet. 7 cm: nepřesná výměra a chybí likvidace materiálu

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Doplněno do soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Řešení prostupů u schodů (taras) není ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Doplněno do soupisu prací - bourání betonových konstrukcí a oprava schodů – položka č. 16 a č. 17.

Dotaz č. 3:

Řešení výkopu pod stavbou budovy hasičů není ve výkazu výměr a ani v projektové dokumentaci.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Jedná se o plechovou boudu hasičů bez podlah. V soupisu prací byla doplněna položka pro ruční výkopy v této části.

Dotaz č. 4:

Není obsaženo nakládání, vodorovné přemístění, skládání a poplatek za skládku cca 600-700 m³ výkopového materiálu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Ve soupisu prací je rozdělena položka výkopů na výkopy a výkopy s odvozem na skládku.

Dotaz č. 5:

Řešení případného porušení **dešťové kanalizace** - není zakreslena.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Pasport a přesné zakreslení dešťové kanalizace neexistuje. V případě křížení potrubí s dešťovou kanalizací budou nezbytné práce s tím spojené vyčísleny zhotovitelem jako vícepráce a budou odsouhlaseny TDI a objednatelem (zadavatelem).

Dotaz č. 6:

Hutnění a záruky za provedení na stávajících kolektorech (**možná nestabilita** podsypu, záleží na skutečném stavu kolektorů).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

V místech, kde nově navržené potrubí je vedeno v trase stávajícího kolektoru, bude kolektor vybourán a potrubí demontováno. Do soupisu prací byla doplněna položka č. 5 a č. 6.

Dotaz č. 7:

Ruční výkopy v místě křížení sítí, výkop sond (neobsahuje výkaz výměr).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Tato položka je podrobně popsána v TZ a povinnost provádět výkopy v místě křížení inženýrských sítí je uvedena i ve stavebním povolení, účastník tuto skutečnost musí zohlednit ve své nabídce a započítat tyto práce do svých jednotkových cen.

Dotaz č. 8:

Časový harmonogram výkopových prací (umožnění dřívějšího zahájení prací).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Termíny zahájení a ukončení prací jsou v zadávací dokumentaci uvedeny jako předpokládané pro případ, že by z nějakého důvodu došlo k výraznějším průtahům v zadávacím řízení, případně pokud by nebyl vybrán žádný dodavatel a předmětné plnění by bylo nutno soutěžit znovu. Pokud však k takové situaci nedojde, bude postupováno dle termínů uvedených v zadávacích podmínkách, tj. zahájení díle bude možné od 15. 6. 2018. Umožněním dřívějšího zahájení prací konkrétnímu vybranému dodavateli by se bezdůvodně změnily zadávací podmínky, což není možné. Současně upozorňujeme, že závazná celková doba plnění je stanovena na maximálně 76 kalendářních dní.

Dotaz č. 9:

Kabel měřiče tepla - poddodavatel elektro prací. Není ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Doplněno do soupisu prací, položka č.52.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:


S ohledem na drobné úpravy soupisu prací tímto zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek a tím také ke změně termínu otevírání obálek s nabídkami.

Lhůta pro podání nabídek se nově stanovuje **do 21. 12. 2017 do 10:00 hodin** (místo podání nabídky se nemění).

Termín otevírání obálek s nabídkami se nově stanovuje na **21. 12. 2017 v 10:05 hodin** (místo otevírání obálek s nabídkami se nemění).

Příloha: Aktualizovaný soupis prací

V Praze, dne 11. 12. 2017



**INSTITUT
PRO VEŘEJNÉ
ZADAVATELE**
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 03920071
tel. +420 270 003 300

Ing. Libor Novák
jednatel společnosti
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.

(z pozice administrátora veřejné zakázky)