

**Název zakázky:** „Výstavba výrobní haly sklovláknobetonových dílců DAKOBET“

**Název zadavatele:** DAKO BRNO, spol. s r.o.

**IČ zadavatele:** 63492792

**Adresa zadavatele:** Křenovská 333, 664 58 Prace

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Příloha č. 1\_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Příloha č. 5\_PD

### **Otázka**

prosím o dopřesnění:

- 1) - u serie oken ozn. T.16 je psáno - ovládání ruční z podlahy haly, elektronicky ... bude tedy ovládání pákou ručně nebo elektronicky. Není mi to zcela jasné ...
- 2) - dále prosím specifikaci klik u vnitřních dřev. dveří (volá mi dodavatel dveří a potřebuje dopřesnit...)
- 3) - u pol. dveří T.9.1 zámek: mechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí (systém gener. klíče) ... prosím o bližší specifikaci či ozn.

### **Odpověď**

Ad. 1

Ručně z podlahy elektronicky:

Je míněno z podlahy, ručně ovládaným vypínačem elektromechanického pohonu, bez automatického ovládání. O otevření nebo zavření okna rozhodne obsluha ručním spínačem. Slovo "Elektronicky" neboli vhodnější termín "Elektromechanicky".

Ad. 2

Kliky u vnitřních dveří:

Zadavatel nemá zvláštních požadavků. Předpokládáme vystrojení dostatečně odolnými klikami pro průmyslový provoz. Doporučujeme kovové, barva stříbrná, povrch matný.

Ad. 3

Mechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí:

Zámek se odemyká zvenčí, vložkovým klíčem. Po průchodu se automaticky zamkne závorou, nikoli pouze střelkou a to nejlépe mechanicky, bez elektropohonu. Zevnitř, při odchodu se závora zámku zasune prostým zmáčknutím kliky, bez použití klíče. Odchod je možný vždy a zámek se nemusí zvnějšku zamykat, jeho klidová poloha je vždy uzamčeno závorou. Elektrické ovládání slouží pro otevření pomocí domácího telefonu. Dveřní křídlo není propojeno elektricky.

Přívod ovládacího a signálního proudu je pouze do zárubně.

Z důvodu zajištění transparentnosti a rovných podmínek na trhu, není možné uvést konkrétní typ a obchodní značku. Jedná o veřejnou zakázku dle pravidel poskytovatele dotace a není možné stanovit diskriminační podmínky soutěže ve prospěch konkrétního dodavatele. Je možné uvést pouze "Mechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí".

V Praze, dne 20. listopadu 2017



za zadavatele: Bc. Lucie Albrechtová, DiS.