



Vodohospodářsko-inženýrské
služby,
spol. s r. o.
Hradec Králové

Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3350

účastníci zadávacího řízení

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:
VIS/224/18

Vyřizuje / linka:
Ing. Březina

Datum:
HK 2018-05-30

**Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV (ev. č. VZ Z2018-015673)
užší zadávací řízení dle § 58 zákona 134/2016 Sb. (dále zákon)
- sdělení č. 1**

Zadavatel obdržel dne 29. 5. 2018 žádost o vysvětlení (dotaz) ve smyslu § 98 odst. (3) zákona ke kvalifikačním předpokladům k plnění předmětné veřejné zakázky (viz příloha).

Žádost jsme posoudili a v termínu do 3 dnů dle § 98 odst. (4) zákona podáváme dodatečnou informaci:

K dotazu 1 a 2

Zadavatel uzná technické předpoklady dle § 79 zákona, pokud 2 požadované referenční stavby vodního díla (nádrž či rybník) o ploše min. 2 000 m² budou stavebním provedením odpovídat Zadávací projektové dokumentaci (II. Vyžlovka – intenzifikace ČOV), popsané v Souhrnné technické zprávě (příloha B) ... citujeme:

SO 03 – Záchytná nádrž

Pro doplňkové zajištění doby zdržení vyčištěné vody z ČOV a jako bezpečnostní prvek na odtoku je do technologické linky ČOV zahrnuta nová záchytná nádrž.

Nádrž je koncipována jako krajinnotvorný prvek s retencí vody před jejím odtokem do navazujícího recipientu, kterým je Vyžlovský rybník.

Nádrž bude provedena z přírodních materiálů přibližně oválného tvaru se zemní obvodovou hrází s vnitřním těsněním o celkových vnějších půdorysných rozměrech nádrže cca 60 x 35 m.

Hladina v nádrži cca 1,1 m. Akumulační objem cca 720 m³, plocha cca 700 m². Objem nádrže bude zajišťovat dobu zdržení cca na 5 dní.

Vzdušný líc bude ohumusován a zatravněn. Návodní líc hráze bude opatřen kamennou rovnatinou a částečným zatravněním. Přítok do nádrže bude za pomoci trubního propoje – viz SO 01.1.3 – Odtok z ČOV přes výustní objekt.

Odtok z nádrže za pomoci dvojitého otevřeného požeráku s přístupovou lávkou do navazujícího potoka s odtokem do Vyžlovského rybníku.

Rozměrové a situační provedení záchytné nádrže je patrné z jednotlivých situačních příloh C.

a dále vyplývající z výkresové dokumentace – příloha D.1.3 SO3 a ze soupisu prací objektu SO3.

S pozdravem

Příloha: žádost o vysvětlení – č. 1

Za organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností:



Ing. Jiří Březina, manager společnosti

Kontaktní a fakturační adresa:
VIS – Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol. s r. o.
Na Střežině 1079
500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 076 011*
Fax: 495 541 342
E-mail: vis@vishk.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka HK
č.ú. 21104 - 511/ 0100
Equa bank a. s.
č.ú. 1014655678/ 6100

IČ: 48153362
DIC: CZ48153362

Veřejná zakázka: „**Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV**“

Zadavatel:

Obec Vyžlovka, Na Návsí 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ: 002 35 938

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky „**Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV**“

1) Dle čl. 4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ze zadávací dokumentace se uvádí:

4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 zákona prokáže účastník tímto způsobem:

- Účastník předloží dle § 79, odst. (2) písm. a) zákona **seznam stavebních prací** na vodovodech a kanalizacích, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších těchto prací., poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich náplně, rozsahu a doby poskytnutí s kontaktními údaji objednatelů. Ze seznamu a jednotlivých osvědčení objednatelů musí jasně vyplývat, že účastník jako dodavatel zajišťoval ve smyslu § 79 odst. (1) zákona minimálně:

✓ **2 referenční stavby vodního díla (nádrž či rybník) o ploše min. 2000 m²**

Dotaz č. 1

„Uzná zadavatel, pokud účastník realizoval sedimentační nádrže? Domníváme se, že jde o stejnou vodní plochu jako u vodních nádrží s rozdílem, že se u sedimentační nádrže se jedná o usazování sedimentací.“

Dotaz č. 2

„Uzná zadavatel, pokud účastník realizoval dvě sedimentační nádrže (dva samostatné objekty) v rámci jedné stavby?“

Předem děkujeme za odpovědi a jsme s pozdravem