

UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

ZADAVATEL:	HOBRA - Školník s.r.o.
NÁZEV VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ:	Výměna oken ve výrobní hale
DATUM UVEŘEJNĚNÍ:	19.9.2018
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:	17.10.2018 10:00
DATUM DOTAZU:	1.10.2018

Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel, aby byly hlavní profily systému plastových oken vyrobeny z tzv. prvomateriálu (nerecyklát)?

Odpověď: Zadavatel nepožaduje použití prvomateriálu.

Dotaz č. 2:

Je možné nabídnout profily s plošně odsazeným křídlem (rovné)?

Odpověď: Ano, tyto profily je možno použít (viz dokument Upřesnění zadávacích podmínek č. 1).

Dotaz č. 3:

S ohledem na velikost prvků a barvu profilu je pro dodržení statiky doporučeno použít zesílenou výztuhu – tj. min. 2 mm dle předpisů výrobce systému a statického výpočtu. Požaduje zadavatel výztuhu v rámu a v křídle o tloušťce min. 2 mm?

Odpověď: Zadavatel požaduje, aby okna splňovala parametry definované zadáním a aby byla okna vyrobena ve shodě s doporučeními výrobce plastových profilů.

V Broumově 2.10.2018