



- 0010 –KONDEZAČNÍ KOTEL 49,9kW PŘI 50/30° C
- 0020 –REGULAČNÍ SYSTÉM
- 0050 –ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ MONOVALENTNÍ 200L
- 00110 –PATRONA PRO ÚPRAVU VODY
- 0040 –TROJCESTNÝ PŘEPÍNAČÍ VENTIL 1/, 230V
- 113 –ČERPADLOVÁ SKUPINA NESMĚŠOVANÁ–VZT
- 114 –ČERPADLOVÁ SKUPINA SMĚŠOVANÁ–ÚT
- 115 –ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ 2 OKRUHY

vypracoval:	ING.VAMBERSKÝ JAN	IČO 403 43 685 ČKAIT 1200662
kontroloval:	Olomouc, Thomayerova 1	
investor:	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521, Praha 10 – Vršovice IČ: 645 73 877	
akce:	k.ú. Lhota u Šternberka, p.č.217/15 VÝVOJOVÉ CENTRUM EXCALIBUR ARMY ČÁST VYTÁPĚNÍ	04/2019 čísł.zakázky 19-051 č.kopie stupeň PD
SCHÉMA ZDROJE VYTÁPĚNÍ		měřitko č.v. D1.4.2.4