


Rozváděč: typový nástěnný 36M In = 63A  
 Stupeň krytí: IP30  
 Dveře: plechové plné s 1–bodovým otočným zámkem, jednokřídle  
 Podstavec: NE  
 Konstrukce: uchycení DIN lišty a montážních plechy  
 Vstup a výstup vedení: vstup / výstup vrchem

VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	INVESTOR	MILAN TRÁVNÍČEK Vaníčkova 22, Olomouc tel: 604 957 033	
Milan Trávníček	Milan Trávníček	EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o. Kodaňská 521 Praha 10 Vršovice		
Vývojové centrum EA			DATUM	10/2018
			FORMÁT	4xA4
ČÁST/PŘÍLOHA	Č. OBJEKTU	NÁZEV	STUPEŇ	skuteč. provedení
	—	Zařízení silnoproudých rozvodů	MĚŘITKO	—
Schema rozvaděče RS			Č. P.	Č. V. 5

28/4/2019 – 08:28

ZMĚNY:	VÝKRES: ROZVADĚČ RS	ČÁST: PŘEHLEDOVÉ SCHEMA	ARCH. ČÍSLO:	LIST: 1/2
--------	---------------------	-------------------------	--------------	-----------



ZAŘÍZENÍ	RS		VZT5.01a	VZT5.01b	RACK1	RACK2	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
UMÍSTNĚNÍ	chodba 2NP		střecha	střecha	m.č.208	m.č.208	místn. dle PD	místn. dle PD	místn. dle PD	místn. dle PD	místn. dle PD
POZNÁMKA	přívod z R2	uzemnění	VZT	VZT	R DATA	R DATA	zás. 230V PC	zás. 230V PC	zás. 230V PC	zás. 230V PC	zás. 230V PC
ZMĚNY:	VÝKRES: ROZVADĚČ RS			ČÁST: PŘEHLEDOVÉ SCHEMA			ARCH. ČÍSLO:			LIST: 2/2	