


	POZINKOVANÉ POTRUBÍ (SPIRO, ČTYRHRANNÉ...)
	OHEBNÁ HLUKTLUMÍCÍ HADICE
	CU POTRUBÍ VČETNĚ ISOLACE



Veškeré potrubí vedené v krovu bude opatřeno protipožární izolací

Proškrábání dřeviny pod potrubím

Profese V1 odpovídá za správnost montáže odvodů kondenzátu od VZT zařízení

Ovládání potrubních ventilátorů na izolačních bázích bude řízeno pohybovým čidlem

Veškeré potrubí procházející požární dělicí příčkou musí být opatřeno požární klápkou

Klimatizační jednotky jsou umístěny v podhledu


Veškeré Cu potrubí bude opatřeno tepelnou izolací

Ovládání klimatizačních jednotek bude probíhat přes dálkové ovladače

Profese STAVBA zajistí veškeré stavební prostory včetně následného začištění

Profese ELE zajistí veškeré silové přírůdky k VZT zařízením včetně prokabelování s ovladači

Dveře v hygienických záchodech budou opatřeny nízko položenými po dotčení vozítkem pro odávání

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		 JK new product s.r.o. Dolany 77, 783 16 Dolany IČ: 03868371 tel: 773 836 701
Ing. Robert Binar		Ing. Lukáš Vysloužil		
Místo stavby: KRAJ: OLOMOUCKÝ, OKRES: ŠTERNBERK OBEC: ŠTERNBERK KATASTRÁLNÍ OZEMÍ: LHOTA U ŠTERNBERKA				
Parcelní číslo: 217/15				
Název akce: "Vývojové centrum EA"				
Investor:		EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521, 101 00 Praha 10, IČ: 645 73 877		Stupeň: DPS
Profese		Vzduchotechnika a chlazení		Datum: 04/2019 Formát: 6A4
Název výkresu:		VZT + klima - PŮDORYS 2.NP KLIMA		Měřítko: Číslo výkresu: 1:100 D.1.4.3.3