


ŘEZ AA





ŘEZ BB

Půdorys střecha




LEGENDA ČAR A PRVKŮ

- | | |
|---|---|
| | POZINKOVANÉ POTRUBÍ (SPIRO, ČTYŘHRANNÉ..) |
| | OHEBNÁ HLUKTLUMÍCÍ HADICE |
| | CU POTRUBÍ VČETNĚ ISOLACE |

-  Výřivá výústka čtyřhranná, rozměr 600x600mm, počet lamel 8-24, vodorovné připojení DN 160-200mm
-  Talířový ventil kovový DN100-125
-  Kazetová klimatizační jednotka výkon 3,5kW
-  VZT jednotka

POZNÁMKY VZT a Klimatizace:

Veškeré potrubí vedené v krovu bude opatřeno protipožární izolací
 Veškeré přírodní potrubí izolováno tepelnou izolací
 Profese ZTI odpovídá za správnost množství odvodů kondenzátu od VZT zařízení
 Ovládání potrubních ventilátorů na izolačních bázích řízeno pohyblivým čídem
 Veškeré potrubí procházející požární dělicí příčkou musí být opatřeny požární klapkou
 Klimatizační jednotky jsou umístěny v podhledu
 Veškeré Cu potrubí bude opatřeno tepelnou izolací
 Ovládání klimatizačních jednotek bude probíhat přes dálkové ovladače
 Profese STAVBA zajistí veškeré stavební prostory včetně následného začištění
 Profese EL zajistí všechny silové přírady k VZT zařízením včetně probekabování s ovladači
 Dřeve v hygienických vzdušných bázích budou opatřeny mřížkami pro dotování vzduchu při odávání

Zadávěbný projektant:		Vypracoval:		 JK New product s.r.o. Dolný 77, 783 16 Dolný IČ: 03668371 tel: 773 836 701
Ing. Robert Binar		Ing. Lukáš Vysloužil		
Místo stavby:	KRAJ: OLOMOUCKÝ, OKRES: ŠTERNBERK OBEC: ŠTERNBERK KATASTRÁLNĚ OÚZEMIE: LHOTA U ŠTERNBERKA			
Parcelní číslo:	217/15			
Název akce:	" Vývoje centrum EA "			
Zvestov:	EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodarská 521, 101 00 Praha 10, IČ: 645 73 877			Stupeň: DPS Datum: 04/2019 Formát: 644 Mierka: Číslo výkresu:
Profese	Vzduchotechnika a chlazení			
Název výkresu:	VZT + klima - PŮDORYS STŘECHA, ŘEZY A a B			1:100 D.1.4.3.4