

Vysvětlení zadávacích podmínek III

Dotaz:

Dobrý den, žádáme Vás o upřesnění následujících stavebních dodávek

1. **abychom byli schopni ocenit dodávku oken potřebujeme upřesnit následující:**
 - materiál rámu má být prvomateriál, nebo je možné použít i recyklát?
 - jaká je požadovaná stavební hloubka rámu?
 - má být součástí kování i mikroventilace?
 - Trvá zadavatel u oken na součiniteli tepelné prostupnosti U_w 1,1? Pokud by bylo možné použít výrobky s U_w 1,2, byla by možná úspora.
2. **pro ocenění vchodových dveří potřebujeme doplnit následující:**
 - budou vchodové dveře brány jako únikový východ? Mají být vybaveny klikou nouze nebo panikovým kováním?
 - budou dveře vybaveny el. vrátným?
 - má být součástí vchodových dveří samozavírač s aretací?
 - jaká je přesná specifikace bezpečnostní vložky FAB?
 - dveře mají mít kliku/kliku, kliku/kouli, kliku/madlo?

Odpověď:

Dobrý den,

K bodu 1)

Materiál rámu bude prvomateriál, ne recyklát.

Hloubka rámu není omezena, výchozí požadavek je na celkový tepelný prostup výrobku, pokud to splní slabší rám, tak ho je možné použít.

Mikroventilace není nutná, protože vnitřní prostory jsou větrány nuceně VZT trvale.

Celková prostup oken U_w = 1,1 je požadavek minimální.

K bodu 2)

Požární únik probíhá přes dveře T12 a H04 v jednom směru a přes dveře T01 a stávající dveře v druhém směru.

Obecně se nejedná o shromažďovací prostor a PBŘS přímo nepředepisuje panikové kováání, nicméně je tam uvedeno, že se musí obě křídla otevřít bez použití nářadí.

Panikové kováání tomuto požadavku vyhoví. Samozřejmě při panice otevírat jinak pevné křídlo nějakým stavěčem křídla není moc ideální, ale i takto lze tento požadavek splnit.

U dveří T01 a T12 je elektrozámek s vrátníkem. Tento požadavek je ve výpisu PSV i v PD pro SLP.

Třída bezpečnosti je minimálně 3.

Součástí požárních dveří T01 a T12 musí samozavírač bez aretace.

U vchodových dveří H04 je možné mít samozavírač s aretací, protože se nejedná o požární dveře.

Dotaz na kováání, tak v PD je vždy klika-klika u dveří T01 a T12 a taktéž u H04 je klika-klika.