


STATIKA BÁRTA s.r.o.  
Ing. Vlastimil Bárta  
Bezručova 1570/1  
678 01 Blansko

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: 308/19  
Vyřizuje: Ing. Kotoulek  
Tel.: 516427252  
Datum: 12.04.2019



### **Velké Opatovice - novostavba lávky „Bahna“, investor město Velké Opatovice - vyjádření pro stavební povolení**

Stávající most se nachází v intravilánu města Velké Opatovice. Most je na místní komunikaci na ulici Bahna (křižovatka ulice Bahna a ulice Nádražní) přemostňuje potok Jevíčka. Most je v havarijním stavu a bude odstraněn a na jeho místě se postaví nová lávka pro pěší. Célková délka nosné konstrukce je 7,26 m. Šířka lávky je 2,215 m. Prostor pod lávkou tvoří koryto potoka Jevíčka, které bude zpevněno dlažbou z lomového kamene.

#### **Se stavbou souhlasíme.**

V místě stavby se nachází vodovod, kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní, kanalizační přípojky.

#### **Při provádění stavby investor dodrží následující připomínky:**

1. Pro přesné určení vodovodu a kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provozu 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provozu 03 kanalizace (mistr provozu p. Kubina, tel. 516452270, 737221686) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Stavba lávky včetně základových konstrukcí bude umístěna min. 1,5 m od povrchu vodovodu a kanalizace.
3. Při úpravách koryta a asfaltových zpevněných ploch nesmí dojít ke snížení ani k nadměrnému zvýšení krytí vodovodu nebo kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Nesmí dojít k poškození chrániček vodovodního potrubí, vlastního potrubí, výustních objektů, tvarovek a armatur, které se v místě nacházejí.
4. Veškeré stavbou dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů a revizní šachty na kanalizaci včetně poklopů musí být osazeny odborným způsobem přesně do úrovně nového povrchu. Ke kontrole správnosti provedení budou přizváni pracovníci VAS (pracovníci provozů – viz výše).
5. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaných zařízení a v jejich blízkosti požadujeme přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice (pracovníci provozů - viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby nastanou v případě

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100  
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

stísněných prostorových podmínek nebo z jiných důvodů. Při provádění zemních prací v blízkosti vodovodu, kanalizace nebo vodovodní a kanalizační přípojky je nutné dbát zvýšené opatrnosti a nesmí dojít k poškození potrubí, šachty, obsypu, lože apod.

6. Termín zahájení uvedené stavby požadujeme sdělit v týdenním předstihu.

7. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Břežovice  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
-29

Ing. Jaromír Zuka  
vedoucí technického útvaru



Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.