



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Zadavatel	KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Sídlo	Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava
IČ/DIČ	62417690/CZ62417690
Statutární zástupci	Statutárním orgánem je dle údajů uvedených v obchodním rejstříku ke dni vyhlášení: Ing. Sylva Krechlerová – jednatel Ing. Martin Dvořáček – jednatel
Profil zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kronospan-cr-spol-s-r-o
Internetová adresa zadavatele	www.kronospan-express.com
Kontaktní osoba výběrového řízení	Ing. Anna Ellingerová
Tel	+420 604 542 671
Email	anna.ellingerova@eufc.cz

Název zakázky Výměna plynového kotle

Zadavatel tímto sděluje všem známým účastníkům v souladu s kap. 15 Zadávací dokumentace vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené zakázky takto:

Žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„S ohledem na okolní prostředí a výrobu se chceme zeptat, zda je možné rozpálit stávající kotel přímo v areálu (z hlediska požární bezpečnosti)?“

Vysvětlení zadavatele č. 1

Dodavateli můžeme umožnit rozpálení stávajícího kotle přímo v areálu.

Žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

„Je možné nabídnout kotel s pracovním tlakem 12 bar při splnění všech ostatních parametrů? Kotel by bylo možné nabídnout i s pracovním tlakem 15 bar, ovšem je zde výrazný cenový rozdíl.“

Vysvětlení zadavatele č. 2

Trváme na dodání kotle s pracovním tlakem 15 bar.

Žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

„Jakým způsobem měříte a prokazujete emise vycházející z komína vůči úřadům? Jakým způsobem očekáváte prokázání plnění emisí nově instalovaného kotle?“

Vysvětlení zadavatele č. 3

Emise si necháváme měřit externí firmou. Od dodavatele plynového kotle očekáváme, že při instalování a zprovoznění kotle provede měření emisí, kterým doloží, že jsou splněny požadované limity. To bude podmínkou převzetí díla.

Žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

„Prosíme o poskytnutí dokumentace ovládací skříně, rozvaděče a zapojení kotle. Konkrétně schéma zapojení, blokové schéma, popis systému řízení, poslední el. revizi a veškerou další dostupnou dokumentaci.“

Vysvětlení zadavatele č. 4

Přílohou tohoto dokumentu jsou 2 soubory s dostupnou elektro dokumentací stávajícího kotle.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 12. 2019 v 10:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 18. 12. 2019 v 10:05 hod., tedy ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Místo otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno, tedy KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava.

Přílohy:

Příloha č. 1: ELEKTRO1, ELEKTRO2

V _____ Jihlavě _____ dne 9. 12. 2019



Ing. Martin Dvořáček
jednatel
KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

