

Dotazy účastníka v rámci prohlídky místa plnění – č. 1 – 20. 10. 2021:

1. Kde je fyzicky umístěna rozvodna NN a trafostanice VN?
2. Je možné umístit střídače mimo místnost rozvodny NN, např. na stěnu budovy?
- 3: Je možné uložit materiál na stavbu FVE uvnitř areálu, na některém specifickém místě?

Zpětná vazba předaná účastníkovi během prohlídky místa plnění č. 1 – 20. 10. 2021:

1. Rozvodna NN a trafostanice VN jsou umístěny ve střední části budovy, její technologické části. Trafostanice VN (1000 kVA) je v bezprostřední blízkosti rozvodny NN. Rozmístění obou míst bylo účastníkovi prohlídky ukázáno fyzickou prohlídkou.
2. Ano, střídače je možné umístit na plášť budovy za předpokladu, že bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a instalací střídačů na stěnu nedojde ke zvýšení rizika vzniku požáru. Zhotovitel musí instalaci střídačů na plášť budovy zajistit takovým způsobem, aby splňovala stupeň ochrany před zahořením minimálně EI 30/DP1.
3. Ano, v areálu je připraven venkovní prostor, kde bude možné skladovat materiál na výstavbu fotovoltaické elektrárny. Prostor se nachází v jihovýchodní části skladu, účastníkovi prohlídky byl fyzicky ukázán.