


VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, ze dne 30. 9. 2021



1) Identifikace zadavatele

InnoCrystal s.r.o., se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, IČO: 62497821, společnost zastupuje: RNDr. Petr Kotal – oprávněný vykonávat funkci jednatele.

2) Název zakázky

Dodávka záložního zdroje napájení (UPS).

3) Druh zakázky

- Dodávky.

4) Předmět zakázky

- Dodávky a služby dle smlouvy a její přílohy a dalších součástí zadávacích podmínek.
- Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

5) Předmět tohoto vysvětlení

- Zadavateli byly doručeny dotazy k zadávací dokumentaci. Zadavatel na ně tímto odpovídá. Dotazy jsou vloženy z textu žádostí bez korektury.

Text dotazů:

1. pro správné nacenění je třeba mít k dispozici alespoň jednoduchý nákres finálního stavu s kótami, aby byly k dispozici vzdálenosti dieselagregát - plášť budovy, dieselagregát - přepínač sítě (ATS) - rozvaděč NN a dieselagregát - trafostanice Je možné toto získat?


2. Rozvaděč přepínání zátěže se obvykle umísťuje na dieselagregát nebo na zeď v rozvodně. Proč je třeba betonový základ?

3. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí zadávací dokumentace nejsou projektové podklady, ze kterých by byl zřejmý rozsah stavebních úprav, a zejména délky a průběh kabelových tras, žádáme Vás o doplnění podkladů, a nebo o umožnění prohlídky místa plnění.

Odpovědi na žádosti o vysvětlení dokumentace:

Ad 1) Viz příloha – plán pozemku s umístěním trafostanice na místě s označením 204. Dále je umožněna prohlídka místa plnění – viz. také dále Ad 3). Umístění dieselagregátu se předpokládá na volném místě u trafostanice.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, ze dne 30. 9. 2021



Ad 2) „Betonový“ základ pro rozvaděč de facto zadavatel bezvýhradně nepožaduje. Zadavateli jde o funkcionalitu záložního zdroje a jeho spolehlivý provoz. Jestliže dodavatel využije jiné funkční řešení, pak slova „Betonový základ pod rozvaděč přepínání zátěže ze sítě na agregát a zpět“ ze sekce Stavební úpravy do přílohy smlouvy č.2 vypustí a do sekce „další dokumenty či doklady dle potřeby dodavatele“ v nabídce popíše své řešení.

Ad 3) Viz příloha – plán pozemku s umístěním trafostanice na místě s označením 204. Prohlídka místa plnění je možná kdykoliv. Přístup k trafostanici je volný. Také přikládáme aktuální fotografie trafostanice.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše nabídky.