



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu - CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009664

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Klidný domov Morava, z.ú.
se sídlem Janošíkova 2040/30, 787 01 Šumperk
IČO: 05585112
zastoupený: Ing. Radkem Svítilem, ředitelem

Název veřejné zakázky: Klidný domov Školní – bytový dům
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Vážení,

shora uvedený zadavatel obdržel dne 25. 10. 2021 níže uvedené dotazy: Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

Prosíme o bližší upřesnění k těmto položkám:

1. 270 00 – 00313238VD zřízení chráničky pod základy (vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro) – kolik metrů té chráničky má být?

Položky jsou myšleny jako zřízení prostupu přes základ plastovou trubkou na tloušťku základu.

Zřízení chráničky pro vodovodní přípojku, PVC DN 100 dl. 0,60m, 4x

Zřízení chráničky pro přípojky elektro, PVC DN 100 dl. 0,60m, 4x

Zřízení chráničky pro kanalizační přípojku, PVC DN 150 dl. 0,60m, 4x

2. 009-PO-01 D+M, výstražné a bezpečnostní tabulky – kolik kusů?

9x - Hasící přístroj (do každého bytu nad hasící přístroj + 1x do kóji)

9x - Nehas vodou ani pěnovými přístroji (do každého bytu na rozvaděč + 1x na hlavní rozvaděč domovní)

1x - Hlavní vypínač (na el. hlavní rozvaděč domovní)

1x - Únikové schodiště vpravo dolů

1x - Hlavní uzávěr vody

3. 766 00 – 0043VD Páskování oken vnitřních a vnějších, vč. dodávky pásky – je tahle položka metrážově stejná jako položka č. 766-0071VD, tzn. 311,2 m?

Ano, Přetažení pásky S3 lepidlem - vnitřní a vnější má stejné metra jako páskování.

4. 762 00 – 0021VD Nátěr viditelných ploch konstrukce krovu – dekorativně lazuru – jaká lazura? Jaké množství cca?

5. 762 00 – 0003VD Broušení konstrukce – broušení jaké konstrukce? Metráž? O co se má pod touto položkou jednat?

Obě položky se týkají viditelné části krovu.

Lazura bude stejná jako nátěr podbití říms, viz kap 783 Nátěry, pol. 783114101 a 783118211.

723.	SP	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	223,0			CS ÚRS 2021 01
------	----	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Plný popis: Základní nátěr truhlářských konstrukcí
jednonásobný
syntetický

724.	SP	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	223,0			CS ÚRS 2021 01
------	----	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Plný popis: Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí
dvojnásobný s mezibroušením
syntetický

Výkaz	Dle výměr projektanta;		
výměr:			
	výpočet dřevěného obložení fasády /na rošt na latě/;	81	81,0
	výpočet dřevěného obložení čela a podbití /římasy/střechy - dům;	111,0	111,0
	výpočet dřevěného obložení čela a podbití /římasy/střechy - kóje;	31,0	31,0

K bodu 4+5

Viditelná část pozednice „PO“ 160/140; $(0,50+5,80)*(0,16+0,14)*2 = 3,78 \text{ m}^2$

Vaznice šikmá „VZ“ 160/220; $11,00*(0,16+0,22)*2 = 8,36 \text{ m}^2$

Viditelná část vaznice „VA“ 180/220; $(0,50*3+1,25*2+5,80)*(0,18+0,22)*2 = 7,84 \text{ m}^2$

CELKEM: 19,98 m²

6. 600 00 – 0016VD Spádový beton a na pavlači – jakou třídu pevnosti? Nebo bližší specifikace toho betonu?

Beton C30/37

7. 725 11 – 0003VD Dod. Pomocného materiálu – šrouby, hmoždinky, tmely – jaké množství? Je uvedeno jako soubor, ale kolik jeden soubor obsahuje a jakých šroubů, hmoždinek a tmelu?

1 tuba tmel silikonový neutrální
24 ks vrut mosazný hlava půlkulatá drážka rovná 6x60mm
24 ks hmoždinky univerzální 8

8. 767 00 - 0019VD Dod. A mont. Vstupní branky 1500x1100 – jaký materiál? Jaká branka?

Projektant uvažoval v oplocení 1x branku 1100/1500 mm z poplastovaného pletiva v rámečku. Jedná se o typový výrobek na trhu - viz příloha.

9. 767 00 – 0020VD Dod. A mont. Brány 1500x3000 – jaký materiál? Jaká brána?

Projektant uvažoval v oplocení 1x bránu 3000/1500 mm z poplastovaného pletiva v rámečku. Jedná se o typový výrobek na trhu - viz příloha.

A ohledně doplněných souborů, které byly nově přidány, máme problém s otevřením některých z nich...

Jelikož účastník zadávacího řízení blíže nespecifikoval, s jakými nově přidávanými doplněnými soubory má problémy s otevřením, bude vyzván k upřesnění požadavku, který bude následně v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v zákonem stanovené lhůtě odpovězen a též uveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z 10. 11. 2021 na 15. 11. 2021 - 10:00 hod.

V Šumperku dne 1. 11. 2021

Radek Svítal, ředitel

Příloha: 2x branka