ŘAD V-1, PE 100-SDR 11 dn 90, dl.1721m

ŘAD Z-2,PE 100-SDR 17 dn 110, dl. 548m

ŘAD Z-3,PE 100-SDR 17 dn 110, dl. 28m

NAPOJENÍ VE STÁVAJÍCÍ AŠ

2 x ochranná trubka PE dn 160, dl. 15,0m

nově osazený podzemní hydrant DN 80 (KALNÍK)

LEGENDA NAVRŽENÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ:

- NAVRŽENÝ VÝTLAČNÝ VODOVODNÍ ŘAD
- NAVRŽENÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘAD
- NAVRŽENÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘAD- VTAHOVÁNÍ
- NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

ZODP.PROJEKTANT: Ing. Josef Pulda, CSc.		JAFIS s.r.o. MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL IČO 25963244 TEL: 461540880, FAX: 461542807
VYPRACOVAL: Vojtěch Vera		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Čistá u Litomyšle		
INVESTOR: Obec Čistá	ČÍSLO ZAKÁZKY:	29112019
VÝTLAČNÝ A ZÁSOBOVACÍ ŘAD OBCE ČISTÁ	STUP. DOKUM.:	DPS
	DATUM:	10/2021
	SVAZEK:	
OBSAH VÝKRESU: SITUACE STAVBY VODOVODU I.	MĚŘÍTKO: 1:1000	ČÍSLO VÝKRESU: D.02.01 PARÉ: