

Odpověď na dotaz zájemce

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Adresa č.p.: Kladská 1521, 547 01 Náchod

IČ:48172928

Zastoupený: Ing. Dušan Tér, předseda představenstva a ředitel společnosti



V Rychnově nad Kněžnou, dne 28.11.2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Skupinový projekt Metuje, Kanalizace Hronov - Zbečnick“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Oznamením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. 360596, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1

Výrazy použité v TZ a VV:

„radiostanice ze systému GSM modul...“


„univerzální GSM komunikátor ...“

a požadovaný přenos 4 binárních (poruchových/stavových) informací dávají více možností interpretace:

- radiostanice (radiová síť)
- GSM/GPRS modem (síť mobilních operátorů, data)
- GSM/SMS modem (síť mobilních operátorů, krátké textové zprávy).

Odpověď:

Správná interpretace je GSM/SMS modem (síť mobilních operátorů, krátké textové zprávy. Žádáme tedy uchazeče, aby s tímto počítali při zpracování nabídkové ceny.



osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.

