

## Odpoověď na dotaz zájemce a upřesnění ze strany zadavatele

### Zadavatel:

**Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.**

Adresa č.p.: Kladská 1521, 547 01 Náchod

IČ:48172928

Zastoupený: Ing. Dušan Tér, předseda představenstva a ředitel společnosti



V Rychnově nad Kněžnou, dne 22.11.2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Skupinový projekt **Metuje, Kanalizace Hronov - Zbečnick**“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. 360596, reagujeme na dotaz zájemce:

### **Dotaz č. 1**

Dle bodu 13 zadávací dokumentace je uchazeč povinen k návrhu smlouvy o dílo předložit jako přílohu Harmonogram s denní podrobností a doložit do nabídky Plán organizace výstavby. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího uchazeče je však pouze výše nabídkové ceny. Nebylo by vhodnější požadovat zpracování harmonogramu a plánu organizace výstavby až na vybraném uchazeči? Detailní harmonogram výstavby je i jednou z položek ostatních nákladů. Detailní harmonogram výstavby měl být dle našeho názoru zpracován projektantem v rámci projektové přípravy stavby, která určitě probíhala v delším časovém období než je Vámi stanovený termín pro zpracování a podání nabídky. Projektantem zpracovaný plán organizace výstavby by pak měl být závazným podkladem pro stanovení cen Vámi požadovaných činností specifikovaných v ostatních nákladech stavby (DIO, dopravní značení, pasportizace stávajících objektů a sledování ohrožených objektů v průběhu výstavby, poplatky za omezení provozu, zajištění přístupu k nemovitostem). Navíc předaná zadávací dokumentace neobsahuje dostatečné podklady pro ocenění těchto činností, chybí např. soupis pozemků dotčených výstavbou s uvedením vlastníků, koordinace stavby s plánovanou rekonstrukcí mostu a komunikace, není k dispozici soubor dokladů z projednání stavby v rámci územního a stavebního řízení a příslušná povolení.

### **Odpoověď:**

Zadavatel vyhovuje zájemci, přičemž harmonogram s denní podrobností a plán organizace výstavby bude předkládat vítězný uchazeč až před podpisem smlouvy o dílo. Uchazeči tedy nemusí do své nabídky tyto dva dokumenty předkládat!

Zadavatel současně zájemcům zasílá stavební povolení a hydrogeologický průzkum. Tento je ke stažení na profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928> .

Dodavatel provede fotodokumentaci všech objektů před a po ukončení výstavby ( domy, oplocení, vjezdů na pozemky, stávající komunikace a chodníky) podél všech tras výstavby. Dále provede fotodokumentaci a zaměření hladin ve studních podél všech tras výstavby.

DIO + Dopravní značení + zajištění přístupu k nemovitostem: V komunikaci SUS a v místních komunikacích bude dopravní značení provedeno dle přiložených schémat. Tato jsou ke stažení na profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928>

Pro komunikaci SUS schéma B/6 a pro místní komunikace B/2,C10/b, B15.

Provádění pokládky v místních ulicích předpokládáme pokládku po jednotlivých troubách s okamžitým zásypem výkopu. Na konci pracovní doby bude ponechán výkopu pouze v místě hrdla. Do jednotlivých nemovitostí bude zachován minimálně vstup pro pěší. Nutné jámy v místě hrdla po skončení práce budou v ulicích, kde není možnost objížďky, zakryty mostkem pro přejez vozidel.

Poplatky za omezení provozu pro místní komunikace stanovuje obec Hronov a pro komunikaci SUS Královohradeckého kraje a dodavatel si je ocení dle postupu výstavby v SUS dle technické zprávy a v místních komunikacích dle svého zvoleného postupu výstavby.

Sledování ohrožených objektů: jedná se o objekty ve vzdálenosti do 4 m od prováděných výkopových prací. Zde bude provedena podrobnější fotodokumentace objektů, prováděna průběžná denní fotodokumentace. V případě stávajícího statického narušení objektů bude provedeno podrobné zaměření poruch za účasti majitele objektu včetně provedení zápisu o provedeném zdokumentování před a po ukončení výstavby.

Soupis pozemků: Přikládáme stavební povolení, v tomto povolení jsou pozemky dotčené výstavbou. Dodavatel si dle čísel pozemků může na veřejně přístupném katastru ověřit současné vlastníky pozemků.

Rekonstrukce mostu a komunikace není prozatím definitivně potvrzena, ale předpokládá se, že most bude vždy průjezdný alespoň z jedné poloviny.

## **Dotaz č. 2**

Výkaz výměr obsahuje stavební objekt SO 01.1b – Gravitační stoka A, uliční vpusti. Projektové dokumentace však uliční vpusti na stoce „A“ neřeší s odkazem v technické zprávě, že jsou součástí akce výstavby komunikace.

**Odpověď:**

Poloha vpustí je v projektu úpravy komunikace. Tuto část uchazeč do nabídky nacení, přičemž se bude realizovat pouze v případě, pokud SÚS na tuto část neobdrží příslušnou dotaci.

**Dotaz č. 3**

Výkaz výměr stavebního objektu SO 01.1 – Gravitační stoka A obsahuje dle našeho názoru chybné výměry u položky č. 37 – trativod z drenážních trubek plastových a položky č. 66 – trubka kanalizační žebrovaná.

**Odpověď:**

Dané položky mají opravdu chybné výměry. Proto zadavatel žádá uchazeče, aby u položky č. 37 upravili výměru na **2 386,8 m** a u položky č. 66 na **2 kusy**. Zadavatel současně žádá uchazeče, aby s těmito upravenými položkami počítali při zpracování své nabídkové ceny.

**Dotaz č. 4**

Ostatní náklady obsahují položky, které jsou obsaženy i ve výkazech výměr jednotlivých stavebních objektů. Jde například o provedení zkoušek vodotěsnosti a kamerových prohlídek. Kde se mají tyto položky ocenit?

**Odpověď:**

Uchazeči nacení tyto položky v ostatních nákladech stavby. V jednotlivých dílčích soupisech je oceňovat nebudou.

**Dotaz č. 5**

V bodě 11.5 v části Technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel doložit min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace s min. 2 čerpacími stanicemi, ve výši 35 mil. Kč bez DPH.... Uzná zadavatel referenční stavbu, která obsahuje mimo gravitační a tlakovou kanalizaci, 1x ČS na kanalizační síti a 1x ČS, která je součástí ČOV?

**Odpověď:**

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu zájemce upravuje tento požadavek stanovený v zadávací dokumentaci, a to takto:

Zájemce prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením **seznamu** alespoň 4 (čtyř) nejvýznamnějších stavebních zakázek obdobného charakteru tzn. z oblasti vodohospodářské infrastruktury **v minimální výši 35 mil. Kč bez DPH za každou stavbu**, dokončených za posledních 5 let z nichž alespoň:

- **min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace s min. DN 300, ve výši min. 35 mil. Kč bez DPH, za každou z nich,**

**min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace s min. 1 čerpací stanicí**, ve výši min. 35 mil. Kč bez DPH, za každou z nich

**Seznam** nejvýznamnějších stavebních prací ve formě čestného prohlášení bude minimálně obsahovat:

- a) název objednatele,
- b) název stavby, kde byla významná stavba realizována,
- c) celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),
- d) doba a místo provádění stavebních prací.

Zájemce tento kvalifikační předpoklad doloží dále **osvědčeními od objednatelů** pro zakázky, které jsou uvedeny v seznamu **za každou stavbu v kopii, a to v tomto složení:**

- **min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace s min. DN 300 ve výši min. 35 mil. Kč bez DPH, za každou z nich,**
- **min. 2 stavby na výstavbu či rekonstrukci gravitační kanalizace včetně tlakové kanalizace s min. 1 čerpací stanicí, ve výši min. 35 mil. Kč bez DPH, za každou z nich**

**Osvědčení** je dodavatel povinen předložit **v prosté kopii** a podepsané objednatelem s uvedením následujících údajů:

- a) název objednatele,
- b) název stavby, kde byla významná stavba realizována,
- c) celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč),
- d) doba a místo provádění stavebních prací,
- e) údaj, že byly prováděny tyto stavební práce řádně a odborně.

#### **Dotaz č. 6**

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, článek 13 – Obchodní podmínky – subdodavatelé, jsou uvedeny části díla, které nesmí být plněny prostřednictvím subdodavatelů, konkrétně objekt SO 01 Gravitační stoky. Jak má toto chápat uchazeč, který se specializuje na výstavbu inženýrských sítí, ale nedisponuje vlastním technickým vybavením pro provádění živičných povrchů komunikací včetně odstraňování živičného krytu frézováním, které jsou nedílnou součástí výstavby inženýrských sítí? Většinou firem nedisponuje tímto technickým vybavením a stejně jako naše společnost toto řeší formou subdodávky. Předpokládáme, že v rámci nediskriminačního postupu zadavatele je možné tyto specializované stavební práce zadat subdodavateli, aniž by toto bylo porušením předmětného bodu 13 zadávací dokumentace.

#### **Odpověď:**

Na základě výše uvedeného rozhodl zadavatel o úpravě omezení subdodavatelského plnění, a to takto:

**Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Věcně vymezená část zakázky, která smí být plněna subdodavatelem, jsou:**

- **komunikace,**
- **SO 02 čerpací stanice ČS 1,**
- **SO 05 čerpací stanice ČS 2,**
- **Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby**

**Ostatní části zakázky musí být plněny uchazečem samostatně.**

**Zadavatel současně upravil smlouvu o dílo v části subdodavatelů. Tato je také k dispozici ke stažení na profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48172928>**

Zadavatel současně žádá zájemce, aby tuto smlouvu předložili do své nabídky s tímto upraveným závazkem.

**V případě zájmu o další termín prohlídky místa plnění** zadavatel žádá zájemce, aby se ozvali na e-mail: [verejnezakazky@dabona.eu](mailto:verejnezakazky@dabona.eu).

**Z výše uvedených důvodů rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty na podání nabídek, a to takto:**

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 6.1.2014 v 9:00 hodin.**

Nabídky budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi vždy v pracovních dnech od 08:00 hod do 16:00 hod. **V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 9:00 hodin.**

**Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 6.1.2014 v 9:01 hod., v** zasedací místnosti **DABONA s. r. o.,** Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Zadavatel zašle do Věstníku veřejných zakázek Opravné oznámení o zakázce s opravenými termíny.

.....  
osoba pověřená výkonem  
zadavatelských činností  
DABONA s.r.o.